

設計図書等に関する質問・回答書

令和 年 月 日

商号又は名称

代表者名

印

工事番号	第2024000123号	
工事名	高圧受変電設備更新工事（大崎生涯学習センター）	
番号	質問事項	回答事項
1	仕様書内の第3章工事概要 2工事内容 (1)更新機器内で、低圧スコット変圧器（10KVA）とありますが、内訳書内では低圧スコット変圧器（153KVA）とあります。 仕様書全般から10KVAが正しいと思われませんが、御教授願います。	お見込みのとおりとなります。 内訳書を訂正し、組合ウェブサイトに掲載します。
2	仕様書内の第3章工事概要 2工事内容で、変圧器にPCBの含有が無い場合としての撤去品処分とありますが、PCBの含有が「有り」だった場合の対応を御教授願います。	撤去する変圧器にPCBが含まれていた場合は、落札者と別途協議とします。 仕様書を訂正し、組合ウェブサイトに掲載します。
<p>令和 6年 7月19日</p> <p style="text-align: right;">回答者 大崎地域広域行政事務組合 事務局総務課長（公印省略）</p>		