

設計図書等に関する質問・回答書

令和 年 月 日

商号又は名称

代表者名

印

工事番号 第2024000121号

工事名 加美消防署及び遠田消防署女性脱衣室改修工事

番号	質問事項	回答事項
1	建築工事内訳 A-2脱衣改修欄に洗面化粧台設置が明記されており、E-1電灯設備工事項目ではミラーキャビネットへの配線項目が無いのですが、電気接続は無し、若しくは建築工事内訳に電気配線を含むの解釈になりますか？	建築工事内訳に電気配線を含むものとします。
2	洗面化粧台は給湯無の、水のみ解釈になりますか？	お見込みのとおりです。

令和 6年 7月22日

回答者 大崎地域広域行政事務組合
事務局総務課長 (公印省略)