

質問・回答書

令和 年 月 日

商号又は名称

代表者名

印

工事番号 第2024000125号

工事名 特定建築物定期調査業務（大崎広域本庁舎）

番号	質問事項	回答事項
1	本件における調査対象建物は「庁舎棟/延べ面積4,786.26㎡」のみと考えて宜しいか御教示ください。	お見込みのとおり。
2	業務内容詳細確認の為に、宮城県仙台土木事務所からの「建築基準法第12条による定期報告書の提出について（通知）」内容を確認したく御提示お願い致します。	大崎広域本庁舎は特定行政庁への報告義務対象外のため、特定行政庁からの通知はございません。
3	外壁タイル部の全面打診調査および赤外線による調査は不要とし、手の届く範囲内の打診のみとして宜しいか御教示ください。	お見込みのとおり。
4	随時閉鎖型防火戸の作動確認は今次調査外として宜しいか御教示ください。	お見込みのとおり。

令和 6年 7月22日

回答者 大崎地域広域行政事務組合  
事務局総務課長（公印省略）