対象機器一覧

■機器の所在

施設名称：大崎地域広域行政事務組合本庁舎

住所：大崎市古川千手寺町二丁目5番20号

管理番号	設置場所				メーカー名	用途	分類	系統名	使用機器型式			製造番号	圧縮機出力(kW)	圧縮機出力構成(kW)	定期点検頻度			冷媒種類	冷媒量			室内機構成機種	室内機台数	室外機構成機種	室外機台数
	室内機	フロア	室外機	フロア					機種名	室内機	室外機				1回/年	1回/3年	対象外		機器(kg) A	追加(kg) B	初期(kg) A+B				
			屋上	RF	ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP1-1			RTSP560DR	A900131/A900177	11.2	(6.8×1)+(4.4×1)		○		R410A	22.5	11.5	22.5			RTSP335DR+RTSP224DR	2
1	救急隊出動準備室	1F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP1-1-1		FXYFP28D		C001722													
2	救急隊出動準備室	1F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP1-1-1		FXYFP28D		C001720													
3	救急隊出動準備室	1F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP1-1-1		FXYFP28D		C001721													
4	消防隊出動準備室	1F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP1-1-2		FXYFP36D		C002960													
5	消防隊出動準備室	1F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP1-1-2		FXYFP36D		C002961													
6	消防隊出動準備室	1F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP1-1-2		FXYFP36D		C002959													
7	消防隊出動準備室	1F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP1-1-2		FXYFP36D		C002957													
8	消防隊出動準備室	1F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP1-1-2		FXYFP36D		C002958													
9	廊下	1F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP1-1-3		FXYCP22CB		F000210													
10	乾燥室	1F	屋上	RF	ダイキン	空調	スカイエア	ACP1-2	SZRH40BCT	FHP40DD	RZRP40BCT	C001322/C004994	0.59	0.59			○	R32	1.2	0.4	1.2	FHP40DD	1	RZRP40BCT	1
			屋上	RF	ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP2-1			RTSP335DR	A900129	6.8	6.8×1			○	R410A	11.5	5.9	11.5				
11	空調機室	2F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP1-1-4		FXYWP280MD		A000129													
12	男性更衣室	2F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP2-1-1		FXYCP22CB		E000105													
13	廊下	2F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP2-1-2		FXYCP45CA		E001069													
14	廊下	2F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP2-1-2		FXYCP45CA		E001065													
15	消防隊仮眠室11	2F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP2-1-3		FXYSP28D		E000740													
16	消防隊仮眠室5	2F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP2-1-3		FXYSP28D		E000886													
17	消防隊仮眠室8	2F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP2-1-3		FXYSP28D		E000885													
18	消防隊仮眠室2	2F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP2-1-3		FXYSP28D		E000882													
19	救急隊仮眠室5	2F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP2-1-3		FXYSP28D		E000883													
20	救急隊仮眠室2	2F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP2-1-3		FXYSP28D		E000646													
			屋上	RF	ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP3-1			RTSP560DR	A900128/A900178	11.2	(6.8×1)+(4.4×1)		○		R410A	22.5	10.1	22.5			RTSP335DR+RTSP224DR	2
21	署長室	3F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP3-1-1		FXYFP45D		C005736													
22	古川消防署事務室	3F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP3-1-1		FXYFP45D		C005739													
23	古川消防署事務室	3F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP3-1-1		FXYFP45D		C005735													
24	古川消防署事務室	3F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP3-1-1		FXYFP45D		C005728													
25	古川消防署事務室	3F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP3-1-1		FXYFP45D		C005740													
26	古川消防署事務室	3F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP3-1-1		FXYFP45D		C005734													
27	古川消防署事務室	3F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP3-1-1		FXYFP45D		C005737													
28	研修室	3F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP3-1-2		FXYFP56D		C009913													
29	研修室	3F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP3-1-2		FXYFP56D		C009962													
30	研修室	3F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP3-1-2		FXYFP56D		C009917													
31	研修室	3F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP3-1-2		FXYFP56D		C009957													
32	女性用仮眠室3	3F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP4-2-6		FXYSP22D		E001210													
33	女性用仮眠室1	3F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP4-2-6		FXYSP22D		E001202													
34	前室3-1	3F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP4-2-3		FXYCP28CA		E000217													
35	食堂	3F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP3-2-1		FXYFP45D		C005727													
36	食堂	3F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP3-2-1		FXYFP45D		C005741													
37	食堂	3F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP3-2-1		FXYFP45D		C005742													
38	トレーニングルーム	3F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP3-2-2		FXYFP71D		C010998													
39※注1	厨房	3F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP3-2-3		FXYTP80MB		C002150													
			屋上	RF	ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP3-2			RTSP335DR	A900132	6.8	6.8×1			○	R410A	11.5	10.0	11.5				
			屋上	RF	ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP4-1			RTSP500DR	A900060/A900179	9.8	(5.5×1)+(4.3×1)		○		R410A	22.2	11.2	22.2			RTSP280DR+RTSP224DR	2
40	警防課事務室	4F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP4-1-1		FXYFP36D		C003023													
41	警防課事務室	4F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP4-1-1		FXYFP36D		C003026													
42	消防本部事務室	4F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP4-1-1		FXYFP36D		C003024													
43	消防本部事務室	4F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP4-1-1		FXYFP36D		C003028													
44	消防本部事務室	4F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP4-1-1		FXYFP36D		C003021													
45	消防本部事務室	4F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP4-1-1		FXYFP36D		C003022													
46	消防本部事務室	4F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP4-1-1		FXYFP36D		C003020													
47	消防本部事務室	4F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP4-1-1		FXYFP36D		C003019													
48	災害対応室	4F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP4-1-2		FXYFP45D		C005730													
49	災害対応室	4F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP4-1-2		FXYFP45D		C005738													
50	災害対応室	4F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP4-1-2		FXYFP45D		C005732													
51	消防長室	4F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP4-1-3		FXYFP56D		C009912													
52	小会議室	4F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP4-1-3		FXYFP56D		C009960													
			屋上	RF	ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP4-2			RTSP335DR	A900133	6.8	6.8×1			○	R410A	11.5	7.9	11.5				
53	管制員休憩室	4F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP4-2-1		FXYFP56D															
54	警防課仮眠室5	4F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP4-2-2		FXYCP22CB		E000299													
55	女性更衣室	4F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP4-2-4		FXYCP36CB		E000362													
56	警防課仮眠室7	4F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP4-2-4		FXYCP36CB		E000361													
57	男性更衣室2	4F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP4-2-5		FXYCP45CB		E000291													
58	警防課仮眠室2	4F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP4-2-7		FXYSP28D		E000931													
59	前室4-1	4F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP4-2-7		FXYSP28D		E000934													
60	通信指令センター	4F	屋上	RF	ダイキン	空調	スカイエア	ACP4-3	SZRC140BC	FHCP140EG	RZRP140BC	C010342/A021754	2.41	2.41			○	R32	3.15	1.4	3.15	FHCP140EG	1	RZRP140BC	1
61	通信指令センター	4F	屋上	RF	ダイキン	空調	スカイエア	ACP4-3	SZRC140BC	FHCP140EG	RZRP140BC	C010329/A020976	2.41	2.41			○	R32	3.15	1.4	3.15	FHCP140EG	1	RZRP140BC	1
62	通信指令センター	4F	屋上	RF	ダイキン	空調	スカイエア	ACP4-3	SZRC140BC	FHCP140EG	RZRP140BC	C010325/A021753	2.41	2.41			○	R32	3.15	1.4	3.15	FHCP140EG	1	RZRP140BC	1
63	無線指令機械室	4F	屋上	RF	ダイキン	空調	スカイエア	ACP4-4	SZRV112BC	FVP112DG	RZRP112BC	G001333/A021215	1.95	1.95			○	R32	3.15	1.4	3.15	FVP112DG	1	RZRP112BC	1
64	無線指令機械室	4F	屋上	RF	ダイキン	空調	スカイエア	ACP4-4	SZRV112BC	FVP112DG	RZRP112BC	G001330/A021214	1.95	1.95			○	R32	3.15	1.4	3.15	FVP112DG	1	RZRP112BC	1
65	無線指令機械室	4F	屋上	RF	ダイキン	空調	スカイエア	ACP4-4	SZRV112BC	FVP112DG	RZRP112BC	G001405/A021213	1.95	1.95			○	R32	3.15	1.4	3.15	FVP112DG	1	RZRP112BC	1
			屋上	RF	ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP5-1			RTSP400D	A900058	8.3	8.3×1		○		R410A	11.9	7.4	11.9				
66	事務局会計事務室	5F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP5-1-1		FXYFP36D		C003048													
67	事務局会計事務室	5F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP5-1-1		FXYFP36D		C003049													
68	事務局会計事務室	5F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP5-1-1		FXYFP36D		C003033													
69	事務局会計事務室	5F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP5-1-1		FXYFP36D		C002918													
70	事務局会計事務室	5F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP5-1-1		FXYFP36D		C003038													
71	事務局会計事務室	5F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP5-1-1		FXYFP36D		C002918													
72	小会議室2	5F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP5-1-2		FXYFP45D		C005964													
73	正副管理者室	5F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP5-1-3		FXYFP56D		C010225													
74	議会監査事務室	5F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP5-1-4		FXYFP45D		C005827													
75	議会監査事務室	5F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP5-1-4		FXYFP45D		C005963													
			屋上	RF	ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP5-2			RTSP224DR	A900176	4.3	4.3×1			○	R410A	11	3.2	11				
76	会議室	5F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP5-2-1		FXYFP71D		C010365													
77	会議室	5F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP5-2-1		FXYFP71D		C011427													
78	静養室	5F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP5-2-2		FXYCP36CA		E000637													
79	男性更衣室3	5F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP5-2-3		FXYCP45CA		E000919													
			屋上	RF	ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP5-3			RTSP335DR	A900130	6.8	6.8×1			○	R410A	11.5	7.4	11.5				
80	多目的講堂	5F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP5-3-1		FXYMP45C		E012076													
81	多目的講堂	5F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP5-3-1		FXYMP45C		E012080													
82	多目的講堂	5F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP5-3-1		FXYMP45C		E012133													
83	多目的講堂	5F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP5-3-1		FXYMP45C		E012136													
84	多目的講堂	5F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP5-3-1		FXYMP45C		E012077													
85	多目的講堂	5F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP5-3-1		FXYMP45C		E012083													
86	多目的講堂	5F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP5-3-1		FXYMP45C		E012134													
87	多目的講堂	5F			ダイキン	空調	ビル用マルチ	ACP5-3-1		FXYMP45C		E013035													
88	システムサーバー室	5F	屋上	RF	ダイキン	空調	スカイエア	ACP5-4	SZRV50BCT	FVP50DG	RZRP50BCT	G000354/C004057	0.85	0.85			○	R32	1.2	0.41	1.2	FVP50DG	1	RZRP50BCT	1
89	システムサーバー室	5F	屋上	RF	ダイキン	空調	スカイエア	ACP5-4	SZRV50BCT	FVP50DG	RZRP50BCT	G000356/C004050	0.85	0.85			○	R32	1.2	0.41	1.2	FVP50DG	1	RZRP50BCT	1

※注1：№39についてはフィルター交換機種であるため，フィルターの交換整備とし，交換用のフィルターはダイキンの純正品とする。（新品を用意し交換すること。現設置フィルターの清掃のみは認めない）